

質疑・回答書

件名 : 高知県立のいち動物公園で使用する電気

質疑事項	回答
年間総額内訳書の端数処理について指定があるか。 ・基本料金 ・電力量料金 ・税込金額から税抜入札金額を算出する際(税込単価の場合)	「基本料金月額」「電力量月額」「年間総額」の端数処理は、特に指定していません。「電力量料金月額」は各月1円未満切捨てとしてください。なお、1円未満の端数を含め、記載された積算に誤りがないようご注意ください。端数処理については、入札説明書4の(1)のオに規定する様式3「年間総額内訳書」の注意事項2、4及び7を参照してください。
内訳書(4)の税込年間総額を110分の100して(5)の税抜年間総額を算出する際の小数点端数処理は切捨てでよいか。	
入札書と内訳書を割印する際、ホチキス止めなど具体的な割印方法の指定はあるか。	特に指定はしていませんが、入札書と年間総額内訳書が一体になるようホチキス止め等を行っていただくようお願いします。
年間総額内訳書は任意様式でも可能か。	年間総額内訳書には、注意事項3に「なお、割引その他の事由により、当該様式による算定が困難な場合は、必要に応じて様式を変更して作成することができます。」とあり、様式3により難しい場合は、任意様式で作成していただいてもかまいません。
現在の供給者はどこか。	株式会社大一ガスです。
入札金額を算出する際に使用する予定使用電力量は、仕様書別紙①に記載の数値でよいか。	お見込のとおりです。
別紙①に入札金額の算定に使用する契約電力、使用電力量が記載されていると思うが、別紙②は何の算定に使用する資料か。	別紙②は太陽光設備の発電量(使用量)を記載したもので、自家消費で余剰購入はありません。①と②を足したものが当園で実質使用する年間の電力量になります。
契約電力は最大の303kWでよいか。	お見込のとおりです。
契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	変更予定はありません。
一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議は可能か。	契約単価の変更の可否は、その理由及び内容によりますが、協議することは可能です。

<p>請求書はWEBからのダウンロードで対応ができるか。</p>	<p>請求書に代表者の印影があれば構いません。</p>
<p>直近1年分の30分値データを頂くことはできるか。</p>	<p>落札後、データの提供依頼があれば把握している範囲で提供します。</p>
<p>検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えることを了承いただけるか。</p>	<p>問題ありません。</p>
<p>毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードのみとなるがよろしいか。</p>	<p>問題ありません。</p>
<p>契約書第8条(権利義務の譲渡等の禁止)の条文の変更または追加することは可能か。</p>	<p>原則として、契約書(案)のとおりです。個別の譲渡等の協議については、承認申請をお願いします。</p>
<p>計量日に関する条文8条を以下に変更又は追加は可能か。 「計量は毎月1日午前0：00に行う。」</p>	<p>原則として、契約書(案)のとおりですが、「毎月初日の0時」の読み替えと思いますので問題ありません。</p>